

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Ne. S.CE/CZ/0618/V1/2015/545



Firma:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská republika
prohlašujeme že výrobek:

PŘEPĚŤOVÝ JISTIČ

Typ / varianta: (1) **KSD-T1+T2 275/150 3P,** (2) **KSD-T1+T2 275/200 M,**
 (3) **KSD-T1T2 275/200 3P+N,** (4) **KSD-T1+T2 275/50 1P,**
 (5) **KSD-T1T2 275/200R3P+N,** (6) **KSD-T2 275/120 3P,**
 (7) **KSD-T2 275/160 3P+N,** (8) **KSD-T2 275/40 1P,**
 (9) **KSD-T2 275/40 M**

Výrobce:

KanluxZákladní parametry: Un: 230V~; Uc: 275V~; (1)- (5): lin: 25kA, I_{max}: 50kA; (6)- (9): lin: 20kA, I_{max}: 40kAje ve shodě s níže uvedenými nařízeními směrnicemi Evropského parlamentu a Rady:
(včetně všech následných změn a doplňků)**Direktiva (LVD) – 2006/95/EC****Direktiva (RoHS) – 2011/65/EC**

a také je ve shodě s níže uvedenými normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 61643-11 ed.2:2013	EN 61643-11:2012
ČSN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

Poslední dvě číslice roku, v kterém je uplatňováno označení **CE: 15****ID 0618; S.CE/545****Radzionków, 07.08.2015**

Kanlux S.A. **Kanlux S.A.** **Kanlux S.A.**
 Dyrektor Działu Technicznego Inżynier Laboratorium Badawczego Specjalista ds. Wdrożenia
 i Certyfikacji Produktów

Dariusz Staniczek *Krzysztof Żurek* *Adam Wabnic*

.....
 Jméno a podpis osoby
 odpovědné za vystavení prohlášení o shodě

www.kanlux.pl**Kanlux SA**ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska
tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Nr KRS 0000286139 • Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
 NIP: 645-243-27-93 • REGON: 240672104
 Kapitał zakładowy: 35 500 000 zł opłacony w całości
 ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM: 82 1050 1230 1000 0022 5379 7878